



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000101

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 14.03.2013 г. по 13.03.2016 г.

код ОК 005 (ОКП) 23 1600

№ ССБК RU.ПБ12.В00161

код ЕКПС _____

код ТН ВЭД России 3209 10 000 9

Заявитель ООО «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки». Адрес: 443099, г.Самара, Стрелка реки Самары, б/н. Телефон 8-800-333-0-358
(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель ООО «Региональная Ассоциация Строительства и Отделки». Адрес: 443099, г.Самара, Стрелка реки Самары, б/н. Телефон 8-800-333-0-358
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ12 от 14.11.2011 г., Орган по сертификации «ПСЖ». Адрес: 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, помещение 4, комната 1-4, тел. (495) 380-39-47
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Краски водно-дисперсионные на акриловом связующем, толщина сухого слоя от 0,6 мм до 0,8 мм, расход 1 л на 6-8 кв.м, плотность от 1,45 г/куб.см до 1,5 г/куб.см, марки ВД-АК-200, ВД-АК-400, ВД-АК-100, выпускаемые по ТУ 2316-006-88579367-2013. Серийный выпуск
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18, 4.20), согласно приложению (бланк № 000094). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1
(наименование документа, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний

ПБ-156/03-2013 от 11.03.2013 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ССБК.RU.21ПБ10 от 14.11.2011 г., адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом 6, корпус 6, оф.1-4

Представленные документы

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции заявленным требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Т.В. Гаюн
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

О.О. Мальцева
(подпись, инициалы, фамилия)

